

कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी, औरंगाबाद

जापांक - 381 --- फा. सं. ---/---/

दिनांक - 24-5-23

सेवा में,

प्राचार्या,

महेश एकेडेमी, एम. जी. रोड

औरंगाबाद

विषय - अग्निशामक यंत्रों एवं भवन के जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

महेश एकेडेमी एम. जी. रोड, औरंगाबाद के द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में मैंने दिनांक 16-5-23 को विद्यालय का स्थल निरीक्षण किया।

विद्यालय का भवन तीन मंजिला है तथा भवन के मध्य एवं दोनों छोर पर चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अर्थात् प्रवेश एवं निकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। भवन के तीनों तल पर बने सभी कमरों में भी प्रवेश निकास हेतु दो-दो दरवाजे तथा गैशनदान की भी समुचित व्यवस्था है।

भवन के तीनों तल के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तीन-तीन ABC प्रकार के अग्निशामन यंत्र (Fire Extinguisher) लगे हुये हैं सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं जो भवन के क्षेत्रफल के अनुरूप हैं। भवन के बाहर स्टैंड पर बालू एवं पानी की तीन-तीन बाल्टी भी टंगी हुई है। इसके अलावा 04 अदद कम्बल भी मौजूद हैं।

24-5-23 र्व 24-5-24 तक आगपति से निपटी है।

अतः सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु समुचित संसाधन उपलब्धता को मैं प्रमाणित करता हूँ।

विश्वासभाजन

समाप्त

अग्निशामक पदाधिकारी
औरंगाबाद